



## МЧС РОССИИ

### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99  
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: [gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru](mailto:gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru)

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, e-mail: [undprkbr@skfo.mchs.gov.ru](mailto:undprkbr@skfo.mchs.gov.ru), тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

### ОТДЕЛЕН НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по г. БАКСАН И БАКСАНСКОМУ РАЙОНУ

361534, г. Баксан, ул. Катханова, 75, тел.: 8-(86634) 4-10-48, факс: 4-10-48, e-mail: [ondpr07@skfo.mchs.gov.ru](mailto:ondpr07@skfo.mchs.gov.ru)

## ПРЕД П И С А Н И Е

### об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от « 17 » декабря 2021 года № 35/01

На основании решения от 26.11.2021 № 35, в 09 час. 33 мин., №35 КНМ 07210061000201401302  
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

Главного государственного инспектора КБР по пожарному надзору  
полковника внутренней службы Хажикарова Мухамеда Хасановича

в период с « 06 » 12 2021 года 10 час. 00 мин.  
по « 17 » 12 2021 года 10 час. 00 мин.

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме планового выездного

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено: Главным государственным инспектором  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),  
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)  
г. Баксана и Баксанского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы  
Афауновым Нургали Хажмухамедовичем.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципального  
(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование  
организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие)  
общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №1», с.п. Куба-Таба  
Баксанского муниципального района лице директора Тохтамышевой Ирины Замировны

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):  
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля,  
в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).  
Кабардино-Балкарская республика, Баксанский район, с.п. Куба-Таба, ул. Советская, 3.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: Директором МОУ СОШ № 1  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного)  
мероприятия).  
Тохтамышевой И.З.

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации (частично);	п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	10.05.2022 г.	
2	обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (частично);	п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	10.05.2022 г.	
3	деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом;	ст. 4, 6, 52, 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 5.4.5. Свод Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;	10.05.2022 г.	
4	Систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием сигнала	ст. 83 п. 7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	10.05.2022 г.	

	<i>о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации</i>	<i>безопасности».</i>		
5	<i>в дверях, отделяющие лестничные клетки от коридоров установить приспособления для само закрывания и уплотнения в притворах;</i>	<i>п. 4.2.7. СП 1.13130.2009, ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 24 ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</i>	10.05.2022 г.	
6	<i>Провести проверку работоспособности наружных противопожарных гидрантов, не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</i>	<i>п. 48, Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</i>	10.05.2022 г.	
7	<i>имеющийся пожарный щит доукомплектовать немеханизированным инструментом и инвентарем согласно приложения;</i>	<i>п. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;</i>	10.05.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

*Главный Государственный инспектор г. Баксана и  
Баксанского района по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы  
Афаунов Нургали Хажмухамедович*

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное)

(подпись)

---

мероприятие)

« 17 » декабря 2021 года

**Предписание для исполнения получил(а):**

*Директор МОУ «СОШ № 1»  
Тохтамышева И.З.*

---

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » декабря 2021 года



---

(подпись)