

«Утверждаю»

Начальник МУ «Управление образования местной администрации Баксанского муниципального района»

Абрегова Т.К.

20



## Дефектная ведомость

1. В результате комиссионного осмотра здания МОУ СОШ № 1 с.п. Куба-Таба выявлены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование работ	Количество(кВ.м, шт.)
<b>Раздел 1. Кровля</b>		
1	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения показателей пожарной опасности древесины и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	88 куб.м.
2	Подшивка карнизов по дереву профлистом	25 кв.м.
3	Устройство металлической водосточной системы: колен	Трубы диам.100мм- 10 шт.
4	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	Трубы диам.100мм - 10 шт.
<b>Раздел 2. Ремонт фасада</b>		
1	Заделка отвалившихся штукатурок по кирпичным поверхностям на стене	20 кв.м.
2	Грунтовка стен фасада	20 кв.м.
3	Шпатлевка стен фасада	20 кв.м.
4	Побелка стен фасада поливинилацетатными водоземлюльсионными составами	1800 кв.м.
6	Отбивка штукатурки с фундаментных блоков	20 кв.м.
7	Улучшенная штукатурка фундаментных блоков	20 кв.м.
8	Грунтовка фундаментных блоков	20 кв.м.
9	Побелка фундаментных блоков	250 кв.м.
<b>Раздел 3. Внутренняя отделка</b>		
1	Замена напольного покрытия	150 кв.м.
2	Штукатурка стен	30 кв.м.
3	Грунтовка стен	30 кв.м.
4	Шпатлевка стен	30 кв.м.
5	Побелка стен	30 кв.м.

Электрика		
1	Замена розеток	35 шт
2	Замена выключателей	30 шт.
3	Замена на энергосберегающие лампы в подвальном помещении	30 шт.
Раздел 4 . Отопление		
1	Установка вентилей кранов:	
	Диаметр 15 мм	50 шт.
	Диаметр 25 мм	5 шт.
	Диаметр 32 мм	3 шт.
	Диаметр 50 мм	4 шт.
	Диаметр 76 мм	1 шт
1	АПС	Полная замена

Председатель комиссии,

директор МОУ СОШ № 1 \_\_\_\_\_  Тохтамышева И.З.

Члены комиссии:

завхоз \_\_\_\_\_  Кунашев А.С

гл.бухгалтер \_\_\_\_\_  Дугулубгова И.А.