

**ОТЧЁТ**  
**МОУ «СОШ №1» с.п. Куба-Таба**  
**по выполнению предписания**  
**ОНД и профилактической работы по г.Баксан и Баксанскому району**  
**№35/01 от 17.12.2021г.**

| №<br>п/п | Нарушение   | Срок исполнения<br>по предписанию | Устранение<br>нарушения (по<br>факту)   |
|----------|---|-----------------------------------|---|
| 1        | Обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации (частично)  | До 10.08.2022г                    | Будет обеспечено при наличии финансирования со стороны учредителя. Направлено письмо в местную администрацию Баксанского муниципального района № 63 от 03.12.2021г. |
| 2        | Обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (частично).  | До 10.08.2022г                    | Будет обеспечено при наличии финансирования со стороны учредителя   |
| 3        | Деревянные конструктивные элементы кровли обработать огнезащитным составом.   | До 10.08.2022г                    | Будет обеспечено при наличии финансирования со стороны учредителя   |
| 4        | Систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | До 10.08.2022г                    | Будет обеспечено при наличии финансирования со стороны учредителя   |
| 5        | В дверях, отделяющих лестничные клетки от коридоров, установить приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.   | До 10.08.2022г                    | Приспособления установлены  |
| 6        | Провести проверку работоспособности наружных противопожарных гидрантов, не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов   | До 10.08.2022г                    | Имеется акт проверки технического состояния пожарного гидранта от 31.03.2022г.  |

|   |   |                |                                |
|---|---|----------------|--------------------------------|
| 7 | Имеющийся пожарный щит доукомплектовать немеханизированным инструментом и инвентарем согласно приложения. | До 10.08.2022г | Пожарные щиты доукомплектованы |
|---|---|----------------|--------------------------------|

Директор



И.З. Тохтамышева