

Муниципальнэ щІэныгъэ шрагъэгъуэт ІуэхущІэпІэ Къубэ-Тэбэ
«Курыт еджапІэ №1» Бахъсэн муниципальнэ куей
Къэбэрдей- Балъкъэр Республикэ

Муниципал битеулю билим берген учреждение « Куба-Таба элнІ-чи номерли
орта билим берген школу» Бахсан муниципал району
Къабарты-Малкъар Республика

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Куба-Таба
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Юридический адрес: КБР, Баксанский район, с.п. Куба-Таба, ул Советская, 3 «а»
Тел: (886634) 31-1-20 эл.почта: sosh1kuba-taba@yandex.ru

исх.№ 2

« 13 » 01 2025г

Заместителю прокурора
Баксанского района
советнику юстиции
И.Л. Баговой

Уважаемая Инга Леонидовна!

В ответ на Ваше представление от 17.12.2024г № 6-16-2024 об
устранении нарушений законодательства по пожарной безопасности в местах
массового пребывания граждан сообщаем, что данное представление
рассмотрено в присутствии помощника прокурора Нибежева И.А.

В ходе рассмотрения Вашего представления установлено, что
выявленные нарушения требований подп. 3 п.1 ст. 6 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» действительно были допущены. Администрацией учреждения
приняты меры по устранению данных нарушений, а именно:

Учредителю в лице местной администрации Баксанского муниципального
района направлено письмо с просьбой оказать содействие в устранении
следующих замечаний:

- ремонт системы автоматической пожарной сигнализации;
 - установка системы, обеспечивающей подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство
в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на
пульт подразделения пожарной охраны;
- Вместе с тем планируется в текущем году устранение следующих
замечаний:
- обработка деревянных конструктивных элементов кровли
огнезащитным составом;

И
13.01.2025г
[подпись]

- организация проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц.

По результатам рассмотрения Вашего представления и в целях недопущения подобных нарушений впредь к дисциплинарной ответственности привлечен заведующий хозяйством (копия приказа прилагается.).



Директор

И.З.Тохтамышева

Муниципальнэ щІэныгъэ шрагъэгъуэт ІуэхущІэпІэ Къубэ-Тэбэ
«Курыт еджапІэ №1» Бахъсэн муниципальнэ куей
Къэбэрдей- Балъкъэр Республикэ

Муниципал битеулю билим берген учреждение « Куба-Таба элнІ-чи номерли
орта билим берген школу» Бахсан муниципал району
Къабарты-Малкъар Республика

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Куба-Таба
Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Юридический адрес: КБР, Баксанский район, с.п. Куба-Таба, ул. Советская, 3 «а»
Тел: (886634) 31-1-20 эл.почта: sosh1kuba-taba@yandex.ru

Приказ № 3

05.13.01.2025

О применении дисциплинарного взыскания.

В МОУ СОШ №1 с.п.Куба-Таба поступило представление Прокуратуры Баксанского района от 17. 12. 2024г. № 6-16-2024 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан требований подп. 3 п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». По результатам рассмотрения представления в присутствии помощника прокурора Нибежева И.А. установлено, что выявленные нарушения действительно были допущены. В соответствии с изложенным и на основании представления Прокуратуры Баксанского района,-

приказываю:

1. За ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей заведующему хозяйством Кунашеву А.С. объявить замечание.
2. Указать Кунашеву А.С. о недопущении впредь подобных нарушений.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  И.З.Тохтамышева

С приказом ознакомлен:  Кунашев А.С.